

Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií Enviroservis, s.r.o. Žiar nad Hronom		Nemak Slovakia, s.r.o.	
Dátum merania:	4. - 5. 2. 2025	Strana/počet 2 / 12	Vedúci technik
Evidenčné číslo správy:	05/OM-01/2025		Peter Jenőfi
Dátum a miesto vydania:	25. 2. 2025, Žiar nad Hronom		

Súhrn

Periodické diskontinuálne meranie údajov o dodržaní emisných limitov pre CO a NO_x zo spaľovacích zariadení „vzduchotechnické klimatizačné jednotky č. 4; 5; 6“, VZT č. 4 podľa § 18 ods. 4 písm. b) bod 2 a VZT č. 5 a 6 podľa § 8 ods. 5 písm. d) vyhlášky MŽP č. 249/2023 Z. z.

Prevádzka	Nemak Slovakia, s.r.o. Vieska 394 Ladomerská Vieska 965 01 VAR PCZ: 059 0209
Čas prevádzky	Prevádzka: 24 h/deň 7 dní/týždeň, výkonovo sezónna (zima/leto) technológia: emisne jednorežimová, (automatická regulácia výkonu zmenou spaľovacích podmienok max./min. výkon), kontinuálna emisne ustálená
Zdroj/zariadenia	1. Vzduchotechnická klimatizačná jednotka VZT č. 4 2. Vzduchotechnická klimatizačná jednotka VZT č. 5 3. Vzduchotechnická klimatizačná jednotka VZT č. 6
Merané zložky	CO, NO _x vyjad. ako NO ₂
Výsledky merania	Hmotnostná koncentrácia ZL v odpadovom plyne v mg/m ³
Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií	1. Výdych K 4 2. Výdych K 5 3. Výdych K 6

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota	Maximum	Emisný limit	Režim s najvyššími emisiami [áno/nie]	Upozornenie na súlad/nesúlad ³⁾
		(koncentrácia) ¹⁾ [mg/m ³]	(koncentrácia) ¹⁾ [mg/m ³]	(koncentrácia) ¹⁾ [mg/m ³]		
Zdroj/zariadenie vzniku emisií:			VZT č. 4, výduch K4 (MTPAL 1200)			
CO	2	< 6 ²⁾	< 6 ²⁾	50	áno	Súlad
NO _x	2	126	127	200	áno	Súlad
Zdroj/zariadenie vzniku emisií:			VZT č. 5, výduch K5 (MTPAL 700)			
CO	2	26	29	50	áno	Súlad
NO _x	2	68	69	200	áno	Súlad
Zdroj/zariadenie vzniku emisií:			VZT č. 6, výduch K6 (MTPAL 700)			
CO	2	< 6 ²⁾	< 6 ²⁾	50	áno	Súlad
NO _x	2	61	61	200	áno	Súlad

¹⁾ Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: 0°C, 101,3 kPa, suchý plyn, O₂ ref.:3 % objemu
²⁾ Takto vyjadrená HEV sa nachádza pod detekčným limitom metódy, ktorý je vyjadrený ako dolná hodnota akreditovaného rozsahu pri 0°C, 101,3 kPa, suchý plyn
³⁾ Emisný limit a podmienky jeho platnosti sú ustanovené rozhodnutím OIPK SIŽP v Banskej Bystrici č. 5474-29924/2007 /Vir/470300105 zo dňa 14. 9. 2007 v znení rozhodnutia č. 5735-11214/2024/6/470300105/Z34-SP zo dňa 19. 3. 2024
Požiadavka dodržania EL: každá HEV ≤ EL, podľa § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z.

Ďalšie údaje o nameraných HEV sú uvedené v prílohe č. 4/1 k tejto SM.

Poučenie o platnosti upozornenia na súlad:

Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní, výsledky diskontinuálneho oprávneného merania a názor o súlade/nesúlade objektu diskontinuálneho oprávneného merania s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie takéhoto súhlasu (príloha č. 10 bod 7. zákona č. 146/2023 Z. z.).